




COMUNE DI BOLOGNA

P.U. 16

Bologna, 25/08/2015



Ing. Felice Monaco
Direzione Generale
Sicurezza e Logistica Aziendale
Propria Sede

Oggetto: verifica agibilità postazioni di lavoro del Personale e di ricevimento dell'Utenza in Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore 6, nello specifico degli Uffici Anagrafe e della Cultura.

Risposta alla nota RLS del 28 luglio u.s.

Gentilissimo Ing. Monaco,

In risposta alla nota in oggetto si trasmettono le seguenti osservazioni ed informazioni:

Impianti di raffrescamento.

Nel corso degli ultimi 15 anni all'interno degli uffici di Palazzo d'Accursio sono stati installati, in più step, impianti di raffrescamento a servizio dei vari Settori e/o zone a seconda delle richieste e necessità che pervenivano agli uffici competenti anche a seguito della dismissione dell'edificio di via Oberdan ed il successivo rientro negli ambienti di Palazzo D'Accursio.

Attualmente permangono molte zone ancora da climatizzare; purtroppo questa criticità, che resta comunque una priorità dell'Amministrazione non è stata risolta sia a causa dalle limitate risorse disponibili sia perché è stato necessario dare risposta ad emergenze e priorità in altri ambiti (es. edilizia scolastica e messa in sicurezza).

In occasione delle giornate particolarmente calde segnalate nella nota in oggetto, per

poter creare situazioni accettabili in uffici particolarmente esposti abbiamo provveduto, in via provvisoria, ad installare impianti di climatizzazione portatili. Purtroppo non siamo ancora riusciti a dare risposta a tutte le richieste sia per le limitate risorse a disposizione sia, principalmente, per motivi tecnici legati alla necessità di potenziamento dell'impianto elettrico (spesso non idoneo a sopportare ulteriori carichi elettrici ed altre volte non dotato di quadri elettrici predisposti all'aumento di potenza necessario).

La soluzione sulla quale si sta concentrando la progettazione, date anche la tipologia e specificità della struttura sulla quale si deve intervenire, è quella di realizzare una serie di impianti centralizzati (migliori rendimenti e quindi minori potenze elettriche impegnate), prevedendo contestualmente i necessari interventi di adeguamento dell'infrastruttura elettrica. In questo senso è già disponibile un progetto di impianto di raffrescamento a copertura degli uffici ai piani superiori che hanno dimostrato le maggiori criticità in termini di esposizione (piano terzo zona uffici Cultura, Avvocatura, Area Affari Istituzionali) per un importo di €.300.000,00 euro con un tempo di esecuzione dei lavori di 4/5 mesi considerando le tipologie di lavorazioni da eseguire con personale presente negli uffici. Il progetto è stato inserito nel piano delle Opere Pubbliche – annualità 2016 e si darà seguito non appena disponibili le risorse economiche.

Vie di fuga.

La razionalizzazione e rifunzionalizzazione degli spazi avvenuta all'interno di Palazzo D'Accursio ha richiesto la necessità di rivedere il tema della prevenzione incendi. Sono stati avviati diversi confronti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna ed attualmente stiamo predisponendo il progetto definitivo di prevenzione incendi.

Bagni per persone svantaggiate.

Al piano terra di Palazzo D'Accursio è disponibile un servizio disabili di facile fruizione.

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

U.I. Manutenzione Edilizia, reti e impianti

Ing. Simone Stella

